



Администрация Калининского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 138

имени Святого благоверного князя Александра Невского

Калининского района Санкт-Петербурга

195221, г. Санкт-Петербург, Полкостровский пр., д. 33, корп. 3, лит. А

тел./факс: 540-08-01, e-mail: spbsch-138@yandex.ru

ОКПО 35507474, ОКОГУ 23280, ОГРН 1027802499350, ИНН/КПП 7804044628/780401001

Отчет о выполнении ПРЕДПИСАНИЯ № 2-11-584/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отчет о выполнении	Дата
1.	На 1 этаже в помещении кладовой (№ 32 план ПИБ) не установлена противопожарная дверь 2-го типа с обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности	На 1 этаже в помещении кладовой (№ 32 план ПИБ) установлена противопожарная дверь 2-го типа. Обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	10.08.2017г.
2.	На 1 этаже в помещении кладовой (№ 33 план ПИБ) не установлена противопожарная дверь 2-го типа с обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности	На 1 этаже в помещении кладовой (№ 33 план ПИБ) установлена противопожарная дверь 2-го типа. Обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	10.08.2017г.
3.	В противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение книгохранилища от общего коридора не предусмотрено заполнение дверных проемов второго типа с обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности	В противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение книгохранилища от общего коридора предусмотрено заполнение дверных проемов второго типа. Обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	10.08.2017г.

Директор школы _____



С. А. Константинова