



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района

Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 17, тел. 542-27-41

Предписание № 2-11-584/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 138 Калининского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 138 Калининского района Санкт-Петербурга)

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение Распоряжения начальника ОНДПР Калининского района УНДПР Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Федорова С.И., от «14» июня 2017 года № 2-11-584 ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», (23.06.2017 г. с 15 часов 00 минут по 16 часов 00 минут; 30.06.2017 г. с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут;), Андреевой Екатерины Юрьевны – инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена внеплановая проверка объекта защиты – здания образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Полостровский, д. 33, к. 3, лит. А.

указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ФГТН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с директором ГБОУ СОШ № 138 Калининского района Санкт-Петербурга – Константинова Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На 1-ом этаже в помещении кладовой (№ 32 план ПИБ) не установлена противопожарная дверь 2-го типа с обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	П.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п. 5.2.6, Правила противопожарного режима в РФ п.20	До 01.02.2018 г.	
2.	На 1-ом этаже в помещении кладовой	П.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ от	До	

	(№ 33 план ПИБ) не установлена противопожарная дверь 2-го типа с обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п. 5.2.6, Правила противопожарного режима в РФ п.20	01.02.2018
3.	В противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение книгохранилища от общего коридора не предусмотрено заполнение дверных проемов второго типа с обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	П.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 88, табл.23, табл. 24 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 п. 5.6.4, Правила противопожарного режима в РФ п.20	До 01.02.2018 г

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленном порядке является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридически на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена одним из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальными стандартами, сводами правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», для объектов, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные нормативные документы, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие требования к необходимым инженерно-техническим и организационным мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России по государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент МЧС России), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям

которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будут соблюдены.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного р

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № «безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующими

Инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Калининского района
УНДПР Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу
капитан внутренней службы



«30» июня 20 17 г.

Предписания для исполнения получил:

Директор ГБОУ СОЦ №38 Калининского района
Константинова Светлана Александровна

(подпись)

«30» июня 20 17 г.